


Кабельный журнал			
№№	Шлейф	Провод	Длина. м.
1	BTH 1	UT 105 нг(А) - FRLS FE 180 1x2x0.5 мм	90
2	BTH 2	UT 105 нг(А) - FRLS FE 180 1x2x0.5 мм	35
3	BTH 3	UT 105 нг(А) - FRLS FE 180 1x2x0.5 мм	125
4	BTH 4	UT 105 нг(А) - FRLS FE 180 1x2x0.5 мм	148
5	BTH 5	UT 105 нг(А) - FRLS FE 180 1x2x0.5 мм	100
6	BTH 6	UT 105 нг(А) - FRLS FE 180 1x2x0.5 мм	63
7	BTH 7	UT 105 нг(А) - FRLS FE 180 1x2x0.5 мм	65
8	BIAL 1	UT 105 нг(А) - FRLS FE 180 1x2x0.5 мм	61
9	MPT 1	UT 105 нг(А) - FRLS FE 180 1x2x0.5 мм	80
10	BGB 1	UT 105 нг(А) - FRLS FE 180 1x2x0.5 мм	60
11	BIAS 1	UT 105 нг(А) - FRLS FE 180 1x2x0.5 мм	36
12	BIAS 2	UT 105 нг(А) - FRLS FE 180 1x2x0.5 мм	15
13	BIAS 3	UT 105 нг(А) - FRLS FE 180 1x2x0.5 мм	66
14	BIAS 4	UT 105 нг(А) - FRLS FE 180 1x2x0.5 мм	56
15	RS	UT 105нг(А) - FRLS FE 180 1x4x0,75 мм	100
16	питание приборов	ШВВП	10
ИТОГО:			
Кабель UT 105 нг(А) - FRLS FE 180 1x2x0.5 мм			1000
UT 105нг(А) - FRLS FE 180 1x4x0,75 мм			100
ШВВП 2x0,75 мм			10

Согласовано			

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						Заказчик: ООО "ТДВ-центр"			АПС			
						Складское помещение на базе казармы "Модуль" по адресу: Московская область, г. Домодедово, ул. Промышленная, д. 11						
Изм.	Кол.уч.	Лист	N.док.	Подп.	Дата	Автоматическая пожарная сигнализация			Стадия	Лист	Листов	
ГИП		Швырков							РД	1	2	
Исполнитель		Шпилев										
						Кабельный журнал						