



Примечания:

- 1 Расстояние между пожарными извещателями при расстоянии на потолке и высоте защищаемых помещений до 3,5 м должно быть не более 2,0 м - до стены и 4,5 - между ними.
- 2 При установке пожарных извещателей в помещениях шириной менее 3,0 м расстояние допускается увеличивать в 1,5 раза и быть не более 3,5 - до стены и 6,75 - между ними.
- 3 Тепловые извещатели монтируются на расстоянии не менее чем 0,5 м от осветительных приборов (люминесцентные лампы, лампы накаливания и пр.).
- 4 Ручные пожарные извещатели устанавливаются на стенах на высоте 1,5м от уровня пола.
- 5 Приемно-контрольный прибор устанавливается на высоте 0,8-1,5м от уровня пола.
- 6 Кабели прокладываются в ПВХ шлангах и коробах открыто, за подвесным потолком, по вертикальным стоякам и по штробам с последующей заделкой.

Экспликация помещений				8	Офис склада	3.0	20.0
п/п	Наименование помещений	Высота, м.	Площадь, м²	9	Кроссовая	2.8	6.0
1	Склад	5.25	705	10	Цитовая	2.8	5.5
2	Архив УДО	5.25	257.5	11	Коридор 1	3.0	24.0
3	Архив ДСРБ	5.25	255.2	12	Санузел мужской		9.0
4	Архив ДСРБ	5.25	62.0	13	Санузел женский		9.0
5	Офис ДСРБ	3.0	145.8	14			
6	Офис ДСРБ	3.0	57.8				
7	Офис УДО	3.0	21.0				

Согласовано			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	

										Заказчик: ОАО "МТС-Банк"	Офисные и складские помещения арендуемые ОАО "МТС-Банк" по адресу: Москва, Первомайский пер., д. 17 стр.3	АПС		
Изм.	Кол.уч.	Лист	N. док.	Подп.	Дата					Автоматическая пожарная сигнализация		Стация	Лист	Листов
ГИП	Швырков											РД	3	10
Исполнитель	Шулеб											<div>ПЛАН</div> <div>PROJECT &amp; ENGINEERING</div>		
										План расположения оборудования				
										АПС				