Спецификация элементов заполнения проемов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед., кг	Примеч.
01	ГОСТ 30970-2014	ДПВ Г Бпр Оп Пр Р 2100х1020	17		
02	ГОСТ 30970-2014	ДПВ Г Бпр Оп Л Р 2100х1020	14		
03	ГОСТ 30970-2014	ДПВ Г Бпр Оп Пр Р 2100х920	4		
04	ГОСТ 30970-2014	ДПВ Г Бпр Оп Л Р 2100х920	9		
05	ГОСТ 23747-2015	ДАВ О Дп Л Бпр Р 2400х1820	1		доводчик уплотнитель
06	Дверь инд.	ИД 21-13	3		с фрамугой
07	ГОСТ 30970-2014	ДПВ О Бпр Дп Пр Р 2100х1310	4		
08	ГОСТ Р 57327-2016	ДПСО 02 2370-1780 EI60	7		доводчик уплотнитель
09	ГОСТ Р 57327-2016	ДПС 01 2070-980 Пр EI60	1		доводчик уплотнитель
10	ГОСТ 31173-2003	ДСВ ДК Н М3 2400-1820	3		
11	ГОСТ 23747-2015	ДАВ О Дп Пр Бпр Р 2100х1320	2		
12	ГОСТ Р 57327-2016	ДПС 01 2070-980 Л EI60	4		доводчик уплотнитель
13	ГОСТ 31173-2003	ДСВ ДК Н М3 2100-1310	2		
14	ГОСТ 30970-2014	ДПН Г П Оп Л Р 2100х1020	2		утепленная
15	ГОСТ Р 57327-2016	ДПС 01 2370-1170 Пр EI60	1		уплотнитель
16	ГОСТ Р 57327-2016	ДПС 01 2370-1170 Л EI60	1		уплотнитель
17	ГОСТ 30970-2014	ДПВ Г Бпр Оп Л Р 2100х1210	1		
В-01	ГОСТ 21519-2003	ОА (4М1-12Ar-4М1-12Ar-4М1) 50-10460-138 В2	1		
ОК-01	ГОСТ 30674-99	ОП В2 2050-1160(4М1-12Ar-4М1-12Ar-4М1)	1		

1. Оконные и дверные блоки замаркированы на отделочных планах.
2. Наружные оконные блоки из ПВХ профилей (ГОСТ30674-99), морозостойкого исполнения с двухкамерным энергосберегающим стеклопакетом, (рамка дистанционная, алюминиевая) (стекло энергосберегающее) по (ГОСТ 24866 -99) с поворотно - откидным механизмом, пошаговым проветриванием (гребенка).
3. Заделка монтажных зазоров между изделиями и откосами проемов стеновых конструкций должна быть по всему периметру окна плотной, герметичной.
4. Алюминиевые конструкции витражей - двухкамерный стеклопакет, окрасить полимерно-порошковым покрытием в заводских условиях, двери выполнить с остеклением закаленным стеклом.
5. Дверные блоки (№5, №8) остеклить закаленным стеклом, с целью защиты от вторичных поражающих элементов (осколки стекла) на обе стороны остекления наклеить противоосколочную самоклеющую пленку. Нижнюю часть дверных полотен выполнить глухой (панель типа "сэндвич") на высоту 1200 мм от пола.
6. Все двупольные дверные блоки выполнить с шириной одной из створок, обеспечивающей размер проема (в свету) при открывании не менее 900мм.
7. Алюминиевые конструкции дверей окрасить полимерно-порошковым покрытием в заводских условиях, двери выполнить с остеклением закаленным стеклом.
8. В случае пожара или другой ЧС в общественных зданиях с массовым пребыванием людей возможно возникновение паники. С целью обеспечения быстрой и безопасной эвакуации людей в этой ситуации двери эвакуационных выходов должны быть оборудованы устройствами экстренного открывания, которые приводятся в действие простым нажатием рукой или надавливанием телом на горизонтальную штангу, устанавленную на внутренней поверхности полотна двери эвак.выхода,при минимальных условиях, без ключа и предварительного ознакомления с работой устройств. Устройства экстренного открывания дверей должны обеспечивать легкость открывания дверей в темноте, в условиях задымленности, в любое время суток не только взрослыми, но и детьми, пожилыми людьми и инвалидами.

Взамен инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
ГИП		Чекмарев			

16/20-АР

ПАО “МТС-Банк”

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и предотвращению угрозы возникновения пожара на объекте: "Нежилое здание по адресу: Саратовская область, г.Балаково, ул.Транспортная,17"

Нежилое здание	Стадия	Лист	Листов
	П	10	
Экспликация элементов заполнения проемов	ООО "Темпер"		