

Фрагмент существующей панели ППЗ ВРУ здания



Данные питающей сети		ВД1	ВД2	ВД4	ПД1	ПД2	КС-10	КС-10
Шинопровод Распределительный пункт	Аппарат на вводе Тип, Iн. А расцепитель Iр. А	–	–	–	–	–	–	–
	Обозначение тип, напряжение Руст. кВт Iрасч. А	15,0	5,5	18,5	2,6	16,7	0,5	0,5
Аппарат отходящей линии	Тип. Iн. А расцепитель или плавкая вставка, А	28,3	10,4	35,0	4,9	32,1	2,3	2,3
Марка и сечение проводника	Обозначение участка сети, длина, м Обозначение трубы на плане, длина, м	–	–	–	–	–	–	–
Пусковой аппарат	Обозначение тип, Iн. А расцепитель, уставка теплового реле, А	Система ДУ	Система ДУ	Система ДУ	Система ДУ	Система ДУ	Клапаны ПВ (см.ч.А)	Клапаны ДУ (см.ч.А)
Марка и сечение проводника	Обозначение участка сети, длина, м Обозначение трубы на плане, длина, м							
Электроприёмник	Условное изображение	M	M	M	M	M		
	Номер по плану	ВД1	ВД2	ВД4	ПД1	ПД2	КС-10	КС-10
	Тип	–	–	–	–	–	–	–
	Рном, кВт	15,0	5,5	18,5	2,6	16,7	0,5	0,5
	Ток, А Iном.	28,3	10,4	35,0	4,9	32,1	2,3	2,3
	Ток, А Iпуск.	–	–	–	–	–	–	–
	Наименование механизма	Система ДУ	Система ДУ	Система ДУ	Система ДУ	Система ДУ	Клапаны ПВ (см.ч.А)	Клапаны ДУ (см.ч.А)

M	M	M					
ВД3	ВД5	ЩДУ	ОПС				
–	–	–	–				
45,0	45,0	59,3	0,5				
85,0	85,0	111,8	2,3				
–	–	–	–				
Система ДУ	Система ДУ	Проектируемый щит ДУ	Приборы ОПС				

Вместо соединительной коробки КС-10 допускается применить коробку любого производителя с аналогичными характеристиками

Изм.	Кол.у.	Лист	№док	Подпись	Дата
ГИП		Чекмарев			
Разраб.		Акимов			

16/20-ЭМ ПАО "МТС-БАНК"

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности ипредотвращению угрозы возникновения пожара на объекте: "Нежилоездание по адресу: Саратовская область, г.Балаково, ул.Транспортная,17"

Нежилое здание	Стадия	Лист	Листов
	Р	2	
Однолинейная схема ЩДУ и фрагмента существующей ППЗ	ООО "ТЕМПЕР"		

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Формат А3